

## 前回定例会（12月6日）以降の原子力規制庁の動き

平成30年1月10日

柏崎刈羽原子力規制事務所

### 【原子力規制委員会】

12月27日 第57回定例会

- ・東京電力ホールディングス（株）柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の審査書案に対する意見募集の結果等及び発電用原子炉設置変更許可について（案）

### 【柏崎刈羽原子力発電所 6・7号炉 審査状況】

- 12月13日 ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（645）  
（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の整備状況について、他）
- 12月20日 ・新規制基準適合性審査の進め方に係る意見交換（165）

### 【規制法令及び通達に係る文書】

- 12月6日 ・東京電力ホールディングス（株）から柏崎刈羽原子力発電所の溶接安全管理審査申請変更届出書を受理
- 12月18日 ・東京電力ホールディングス（株）から柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の設置変更許可申請の補正書を受理
- 12月21日 ・東京電力ホールディングス（株）から柏崎刈羽原子力発電所の溶接安全管理審査申請書を受理  
・東京電力ホールディングス（株）から柏崎刈羽原子力発電所第1号機の使用前検査申請書に係る変更の内容を説明する書類を受理
- 12月27日 ・東京電力ホールディングス（株）に柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の設置変更を許可

### 【被規制者との面談】

- 12月7日 ・株式会社神戸製鋼所における不正問題への対応状況について
- 12月8日 ・柏崎刈羽原子力発電所における防火壁貫通部の防火処置未実施について
- 12月14日 ・検査制度見直しに関する東京電力との面談
- 12月15日 ・デジタル安全保護系に関する事実確認について
- 12月18日 ・会見の実施について（東京電力ホールディングス社員の時間外労働の過少申請について12月19日に同社が会見を実施）
- 12月22日 ・柏崎刈羽原子力発電所の新規制基準適合性審査の対応について  
（地質・地質構造及び基準地震動の策定に関して、ヒアリングの内容）

を踏まえた修正が反映されたまとめ資料の提出、他)

### 【柏崎刈羽原子力規制事務所】

11月27日

～12月 8日 ・平成29年度第3四半期保安検査実施

#### <検査項目>

- ・平成29年度上期発電所長レビューの実施状況
- ・保守管理の実施状況
- ・放射線被ばく管理の実施状況
- ・原子力防災資機材の管理状況（抜き打ち検査）
- ・放射性固体廃棄物の保管状況（抜き打ち検査）

#### <検査結果>

検査の結果、各項目について保安規定違反や指導文書発出に係る事実は確認されなかった。

### 【放射線モニタリング情報】

原子力規制委員会は、放射線モニタリング情報を「原子力規制委員会ホームページ」（<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/new/list-1.html>）にて発表している。

直近の主な更新情報は下記のとおり。

① 各都道府県のモニタリングポスト近傍の地上1m高さの空間線量

<平成30年1月9日版>（平成30年1月4日測定分）

[http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/13000/12540/24/192\\_20180104\\_20180109.pdf](http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/13000/12540/24/192_20180104_20180109.pdf)

② 福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射能濃度

<平成30年1月9日版>（試料採取日：平成30年1月1、4、5～7日）

[http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/13000/12541/24/278\\_1\\_20180109.pdf](http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/13000/12541/24/278_1_20180109.pdf)

以上