

前回定例会以降の動き

平成30年7月4日
新潟県防災局原子力安全対策課

1 安全協定に基づく状況確認

- 6月6日、柏崎市、刈羽村とともに、発電所の状況確認（平成29年度分）を実施しました。

[主な確認内容]

- ・平成29年度の運転保守状況について説明を受けました。
- ・安全協定に基づく通報連絡事項（故障・トラブル等）について、3号機海水熱交換器建屋地下1階（非管理区域）における火災を踏まえた対応を確認しました。
- ・品質保証活動（社内の品質マネジメントシステムの評価）について確認しました。
- ・屋外設備の耐震強化工事について説明を受け、工事の状況を確認しました。

[主な確認場所]

- ・7号機取水路
- ・ガスタービン発電機設置場所

- 6月11日、柏崎市、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。

[主な確認内容]

- ・中央制御室換気空調系ダクトの点検状況の説明を受け、2号機において、ダクト継手部の応急処置の状況を確認しました。
- ・6号機電解鉄イオン供給装置からの海水の漏えいについて、調査状況の説明を受け、現地を確認しました。

2 その他

(1) 県の報道発表について

6月14日：報道発表 [福島第二原子力発電所の廃炉検討についての知事コメント]

平成30年6月14日

防 災 局

福島第二原子力発電所の廃炉検討についての知事コメント

本日、東京電力ホールディングス株式会社の小早川社長が、福島第二原子力発電所全号機を廃炉する方向で具体的に検討を進めることを表明しました。

福島県が、福島第二原子力発電所の廃炉を求めていることは承知しております。

原子力発電所の立地地域にはそれぞれ固有の事情もあり、福島県の事情について、責任を持って情報を収集し分析する立場にはありませんので、今回の事案について、新潟県知事としてのコメントは控えさせていただきます。

本件についてのお問い合わせ先

原子力安全対策課長 原

(直通) 025-282-1690 (内線) 6450