

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 安全協定に基づく月例状況確認【11月13日】

新潟県・柏崎市とともに以下について状況確認を実施しました。

- ・排気フィルタ破れ事象について

換気空調系の吸排気フィルタ破れ事象について、対策の効果の経過観察を行っている2号機原子炉建屋換気空調系中性能フィルタ（※）の現場確認を行い、事象の原因や対策の実施状況について説明を受けました。

- ・ホウ酸注入系について

ホウ酸注入系について系統概要の説明を受けるとともに、2号機のホウ酸注入系ポンプの現場確認を行いました。

（※）中性能フィルタ：空気中のほこりなどを取り除くための不織布製のフィルタ。放射性物質を完全に除去するために設置しているためのものではなく、一般的な空調設備用のフィルタ。

2 市町村による原子力安全対策に関する研究会実務担当者会議 出席【11月17日】

- ・新潟県による原子力防災に関する説明

（1）福島第一原発事故に関する3つの検証の総括について

（2）柏崎刈羽原子力発電所に関する安全対策の確認と原子力防災の取り組み状況について

3 第16回 柏崎・刈羽地域原子力防災協議会作業部会 出席【12月1日】

- ・柏崎刈羽地域の緊急時対応（案）の進捗状況等について

以上