

## 前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

### 1 安全協定に基づく月例状況確認【12月8日】

新潟県・柏崎市とともに以下について状況確認を実施しました。

- ・燃料洗浄作業について

1 1月に7号機で実施された燃料洗浄作業の内容について説明を受けました。

- ・5号機原子炉水の水漏れについて

1 1月20日に発生した原子炉水サンプリングラックからの水漏れ事象について、概要や原因に関する説明を受けるとともに、現場の状況を確認しました。

- ・薬物検査結果見誤りに関する不適合について

1 1月22日に公表された「個人の信頼性確認の薬物抜き打ち検査」において検査結果を見誤り、陽性反応を示した受検者を防護区域に一時的に入域させた事象について、概要、原因および今後の対策に関する説明を受けるとともに、現場の状況を確認しました。

以上