

委員質問・意見等

第 105 回定例会 (3 月 7 日) 受付分

● 保安院 に対する質問

資料 4 の「真殿坂・敷地内断層」に関する保安院の回答に関して、①の 3. 「敷地内の褶曲運動、真殿坂断層及び敷地内断層の活動は、後期更新世以降において認められない」として
いるが、

Q1 2007.7.16 中越沖地震による地殻変動を否定するものか。

Q2 敷地内の地盤の不同隆起の事実をどのように判断するのか。褶曲の成長でないのか。

Q3 中央丘陵では褶曲が成長したとの国土地理院報告もある。この事実をも否定するのか。
敷地内と一体なのではないのか。

Q4 ストレステストでは真殿坂や敷地内断層の活動を評価すべきと考えるが、どうか。

● 国、県、市、村 に対する質問

本日の、トップベントの質問に対する回答は、「トップベントのフィルタはつけない」「格納容器ベントのフィルタをつけることについては、現時点では目途なし」とのことでしたが、国、県、市、村は、両ベントについてフィルタをつけることが確かめられない時に、住民を放射能から守る重要なことと思うが、どのように対応するのか。具体的に現在での見解を示していただきたい。