

## 原子力規制庁に対するご質問に対する回答

(ご質問)

敷地を貫く真殿坂断層の従前の保安院評価は、国の調査を踏まえて見直す必要が生じていると考えるがどうするか。

(回答)

真殿坂断層については、現時点で新たな知見は得られていません。

ご指摘の国の調査が、文部科学省の委託業務「ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究プロジェクト」平成 22 年度の成果報告書における東山ー三島測線の地下探査結果を指すのであれば、当該測線の地質断面図において真殿坂断層は特定されていません。

以上のことから、従前の保安院評価を見直す必要はないと考えています。