

「地域の会」第12回定例会資料

前回(3/15)以降の動き

【プレス関係】

- ・ 3月23日 5号機原子炉格納容器漏えい率検査の実施
- ・ 3月26日 6号機原子炉冷却材再循環ポンプ(D)の点検について公表
(ポンプケーシングに若干の振動値上昇が確認されたため、ポンプを停止し、電源装置等の点検・調査を行うこととした。)
- ・ 3月27日 1号機の原子炉起動
- ・ 3月30日 1号機原子炉隔離時冷却系の不具合について公表
(原子炉隔離時冷却系タービン蒸気加減弁に不調が確認され、原子炉隔離時冷却系の動作確認ができないことから、保安規定に定める「運転上の制限」を満足していないものと判断。)
- ・ 4月 2日 5号機における原子炉自動スクラム信号(A系)の誤発信
- ・ 4月 2日 2号機再循環系配管の補修工事終了
- ・ 4月 5日 1号機原子炉隔離時冷却系の点検状況について公表
(弁を駆動するためのレバーの取付台のずれを補正するとともに、レバーと弁棒の接続部の部品を正しく付け直し、動作確認を実施。その結果、「運転上の制限」を満足していることを確認。)
- ・ 4月 6日 6号機原子炉再循環ポンプ(D)の点検状況について公表
(原因は制御基板にあるIC(集積回路)不良。制御基板、電源装置内の部品を交換し、ポンプを再起動させることに伴い、午後10時より電気出力を一旦降下させ、その後定格熱出力一定運転に復帰。)

【その他】

- ・ 3月26日 原子力事業者防災計画に基づく平成15年度緊急時演習の実施
- ・ 3月27日 県知事より、1・3号機起動のご了解をいただくとともに、発電所の安全管理徹底と運営の透明性向上について要請文を受領

以上