

前回定例会以降の動き

平成28年12月7日
新潟県防災局原子力安全対策課

1 安全協定に基づく状況確認

11月10日に、柏崎市、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。
〔主な確認内容〕

- ・ 6号機 屋外配管トレンチのタービン建屋貫通部の止水処理状況

2 市町村原子力防災担当者会議

- ・ 11月25日、市町村原子力防災担当者会議を開催しました。
広域避難マッチング等に係る課題や対応案について、避難元の市町村と受入れ側の市町村でグループ討議を行いました。

3 その他

- 10月22日：報道発表 [本日5時59分頃に発生した地震により柏崎刈羽原子力発電所に異常は確認されていません]
- 11月22日：報道発表 [東京電力幹部との面会の延期についての知事コメント]
- 11月22日：報道発表 [本日23時04分頃に発生した地震により柏崎刈羽原子力発電所に異常は確認されていません]
- 11月24日：報道発表 [本日6時23分頃に発生した地震により柏崎刈羽原子力発電所に異常は確認されていません]
- 11月24日：報道発表 [柏崎刈羽原子力発電所7号機で不適切なケーブルの敷設が新たに見つかったことに関し東京電力に要請を行いました]
- 11月25日：市町村原子力防災担当者会議を開催
- 11月29日：報道発表 [知事と東京電力数土会長、廣瀬社長との面会を延期します]

平成28年11月22日
6時15分
原子力安全対策課

**本日5時59分頃に発生した地震により
柏崎刈羽原子力発電所に異常は確認されていません**

本日5時59分頃に発生した地震（県内最大震度4）により、柏崎市で震度3、刈羽村で震度3の震度が観測されましたが、柏崎刈羽原子力発電所において、現在、異常は確認されていません。

柏崎刈羽原子力発電所は、現在、全号機とも定期点検により停止中です。

また、県が実施している放射線モニタリングでも、異常な値は検出されていません。発電所周辺の県放射線モニタリングの状況はこちらからご覧いただけます。

<http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/>

本件についてのお問い合わせ先
原子力安全広報監 市川
(直通) 025-282-1694 (内線) 6451

平成28年11月22日

防 災 局

東京電力幹部との面会の延期についての知事コメント

本日、東京電力の敷土会長ら東京電力の幹部と面会の予定でしたが、本日、5時59分頃に福島県沖で発生した地震への対応に万全を期すため延期してほしいと連絡がありました。

この地震により、東京電力福島第二原子力発電所では3号機の使用済燃料プール冷却系が一時停止するトラブルが発生するなどしており、東京電力には安全確保に万全を期していただきたいと思えます。

面会については、再度日程調整を行います。

本件についてのお問い合わせ先

原子力安全対策課長 須貝

(直通) 025-282-1690 (内線) 6450

平成28年11月22日
23時20分
原子力安全対策課

**本日23時04分頃に発生した地震により
柏崎刈羽原子力発電所に異常は確認されていません**

本日23時04分頃に発生した地震（県内最大震度3）により、柏崎市で震度1、刈羽村で震度2の震度が観測されましたが、柏崎刈羽原子力発電所において、現在、異常は確認されていません。

柏崎刈羽原子力発電所は、現在、全号機とも定期点検により停止中です。

また、県が実施している放射線モニタリングでも、異常な値は検出されていません。発電所周辺の県放射線モニタリングの状況はこちらからご覧いただけます。

<http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/>

本件についてのお問い合わせ先
原子力安全広報監 市川
(直通) 025-282-1694 (内線) 6451

平成28年11月24日
6時40分
原子力安全対策課

**本日6時23分頃に発生した地震により
柏崎刈羽原子力発電所に異常は確認されていません**

本日6時23分頃に発生した地震（県内最大震度3）により、柏崎市で震度1、刈羽村で震度2の震度が観測されましたが、柏崎刈羽原子力発電所において、現在、異常は確認されていません。

柏崎刈羽原子力発電所は、現在、全号機とも定期点検により停止中です。

また、県が実施している放射線モニタリングでも、異常な値は検出されていません。発電所周辺の県放射線モニタリングの状況はこちらからご覧いただけます。

<http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/>

本件についてのお問い合わせ先
原子力安全広報監 市川
(直通) 025-282-1694 (内線) 6451

平成28年11月24日
防 災 局

**柏崎刈羽原子力発電所7号機で不適切なケーブルの敷設が
新たに見つかったことに関し東京電力に要請を行いました**

本日、東京電力から、7号機中央制御室床下のケーブルについて、火災防護のため、安全上の重要度別に区分して敷設すべきところ、不適切に敷設されているケーブルが新たに見つかったとの報告を受けました。

不適切なケーブルの敷設については、昨年10月に徹底的な調査と再発防止の報告をするよう求め、本年3月に報告書を受け取るとともに、その後、是正措置が完了したとの連絡も受けているところであります。

今回、新たに不適切なケーブルの敷設が見つかったことを受け、東京電力に対し、改めて徹底的な確認をするとともに、前回の調査でなぜ発見できなかったのか原因を究明し、再発防止策を報告するよう求めました。

本件についてのお問い合わせ先

原子力安全広報監 市川

(直通) 025-282-1694 (内線) 6451

市町村原子力防災担当者会議

平成 28 年 11 月 25 日（金）

14 時 00 分 から 16 時 30 分 まで

自治会館本館 講堂

あいさつ

新潟県防災局原子力安全対策課長 須貝 幸子

議題

- 1 広域避難に係る課題への取組みについて
 - (1) 広域避難マッチングに係る課題について
 - (2) 避難者受入について
 - (3) 避難ルート・避難手段について
 - (4) 広域避難検討WTの今後の取組みについて
 - (5) 避難退域時検査について
- 2 放射線防護対策事業の実施状況等について
- 3 その他

平成28年11月29日

防 災 局

知事と東京電力数土会長、廣瀬社長との面会を延期します

昨日、関川村で高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例が発生し、本日、遺伝子検査の結果、疑似患畜であることが確定しました。

これを受け、迅速、的確な対応に万全を期するため、本日本日予定されていた知事と東京電力の数土文夫会長、廣瀬直己社長との面会をやむを得ず延期とさせていただきます。

新しい面会の日程については、今後調整のうえお知らせいたします。

本件についてのお問い合わせ先

原子力安全広報監 市川

(直通) 025-282-1694 (内線) 6451