

前回臨時会(8月19日)以降の行政の動き

平成16年9月1日
新 潟 県

1. 安全協定に基づく状況確認

8月25日(水) 県、柏崎市、刈羽村

- ・ 6号機配管減肉測定状況
- ・ 4号機再循環系配管溶接部点検状況

8月27日(金) 県、柏崎市、刈羽村

「再生に向けた取り組み」の進捗状況などを確認

- ・ 品質保証システム改善、企業風土改革、安全文化の醸成・定着に向けた取り組みなど
- ・ シュラウド・再循環系配管の点検・保守計画

9月1日(水) 県、柏崎市、刈羽村

配管減肉管理状況の確認

- ・ 実際の現場での測定方法の確認
- ・ 管理指針、点検対象リストの確認
- ・ 過去の測定記録の確認

2. 東京電力からの配管減肉管理状況に関する報告

関西電力美浜3号機配管破損事故に関連し、東京電力に要請していた柏崎刈羽原子力発電所における配管減肉管理状況と今後の対応に関する報告を8月30日に受けました。