

柏崎刈羽原子力発電所における手動停止・自動停止件名

手動停止				自動停止			
	号機/年月日	件名	分類		号機/年月日	件名	分類
	K1 手動停止				K1 自動停止		
1	1992/12/18	原子炉再循環ポンプ(B)メカニカルシールの不具合に伴う原子炉自動停止	部品故障	1	2004/7/9	発電機地絡継電器動作による原子炉自動停止	部品故障
2	1998/1/16	気体廃棄物処理系除湿冷却器出口排ガス放射線モニタ指示値上昇に伴う原子炉手動停止	燃料漏えい				
3	2002/3/4	原子炉冷却材再循環ポンプ(A)号機メカニカルシールの不具合に伴う原子炉手動停止	部品故障				
4	2005/2/4	タービン建屋内における蒸気の微少漏えいに伴う原子炉手動停止	配管減肉				
	K2 手動停止				K2 自動停止		
1	1992/5/27	復水器真空度低下に伴う原子炉手動停止	部品故障	1	1991/2/21	タービン主油ポンプ吐出圧力低による原子炉自動停止	ヒューマンエラー
2	1997/3/13	残留熱除去系(B)逆止め弁不具合に伴う原子炉手動停止	施工不完全				
3	2000/6/29	タービン系蒸気凝縮水漏えいに伴う原子炉手動停止	施工不完全				
	K3 手動停止				K3 自動停止		
1	1998/4/5	原子炉冷却材再循環ポンプ(A)トリップに伴う原子炉手動停止	設備不備				
2	2005/10/7	タービン建屋低電導度廃液系サンプ(A)の監視	部品故障				
	K4 手動停止				K4 自動停止		
1	1997/10/28	蒸気加減弁急速閉トリップ用圧カスイッチ不具合に伴う原子炉手動停止	設備不備	1	1995/1/5	主変圧器損壊による発電支障事故	自然現象
2	1997/11/2	原子炉手動停止					
3	2000/7/14	発電機冷却用水素ガス消費量の増加に伴う原子炉手動停止	部品故障				
4	2000/12/6	発電機冷却用水素ガス消費量の増加に伴う原子炉手動停止	施工不完全				
	K5 手動停止				K5 自動停止		
1	1995/7/13	タービン制御油漏えいに伴う原子炉手動停止	施工不完全	1	2005/7/3	復水器真空度低下に伴う原子炉自動停止	ヒューマンエラー
2	2005/10/7	主蒸気逃がし安全弁の表示ランプ電気回路の点検	施工不完全				
	K6 手動停止				K6 自動停止		
1	1996/2/23	(試運転)原子炉冷却材再循環ポンプトリップに伴う原子炉手動停止	部品故障	1	1998/8/29	500kV表示線保護継電器動作による原子炉自動停止	施工不完全
2	1996/8/24	(試運転)一次系冷却材中のよう素131濃度の上昇に伴う原子炉手動停止	燃料漏えい	2	1999/5/25	発電機励磁装置停止による原子炉自動停止	設備不備
3	2000/5/28	原子炉一次冷却材中のよう素濃度上昇に伴う原子炉手動停止	燃料漏えい				
4	2001/6/18	原子炉格納容器内の原子炉補機冷却水の漏えいに伴う原子炉手動停止	部品故障				
	K7 手動停止				K7 自動停止		
1	1997/5/21	(試運転)低圧タービン(B)近傍の異音に伴う原子炉手動停止	部品故障	1	2004/11/4	地震発生に伴う原子炉自動停止	自然現象
2	1999/3/31	気体廃棄物処理系除湿冷却器出口排ガス放射線モニタ指示値上昇に伴う原子炉手動停止	燃料漏えい				
3	1999/7/28	原子炉再循環ポンプ1台停止に伴う原子炉手動停止	施行不完全				