

ハフニウム板型制御棒の点検状況

号機	運転状況	保有状況		点検済数	点検結果		最大照射量 ($\times 10^{21}n/cm^2$)
		使用済 (プール内)	炉内		ひび確認数	動作確認	
1号機	停止中	27	—	27	0	—	5.6
		—	13	13 (注1)	0	—	4.4
2号機	運転中	27	—	27	9	—	5.6
		—	21	動作確認	—	1/20良	3.4
3号機	運転中	22	—	22	0	—	5.3
		—	21	動作確認	—	1/20良	3.8(注2)
4号機	対 象 外 (未 使 用)						
5号機	対 象 外 (未 使 用)						
6号機	停止中	34	—	34	15	—	5.9
		—	25	25 (注1)	0	—	2.6
7号機	対 象 外 (未 使 用)						
合計		110	80	使用済 110/110 炉内 38/80	使用済 24 炉内 0	—	—

(注1) 1号機は13本中4本、6号機は25本中5本は新品

(注2) 1月23日現在