

第40回「地域の会」定例会資料

前回（9／6）以降の動き

<公表関係>

◎不適合事象関係

【区分Ⅰ】

- ・なし

【区分Ⅱ】

- ・なし

【区分Ⅲ】

- ・ 9月21日 7号機タービン建屋でのけが人の発生について

【その他】

- ・なし

【不適合事象の続報・調査結果等】

- ・なし

◎定期検査関係

- ・ 9月15日 柏崎刈羽原子力発電所3号機の営業運転再開について

◎その他発電所に係る情報

- ・ 9月13日 東通原子力発電所の重要電源開発地点指定について
- ・ 9月15日 使用済燃料の輸送終了について
- ・ 9月29日 東通原子力発電所1号機の原子炉設置許可申請について

<その他>

- ・ 10月10日 新潟県警・第九管区海上保安本部・当社合同によるテロ対策訓練の実施について

<参考>

当社原子力発電所の公表基準（平成15年11月策定）における不適合事象の公表区分について

区分Ⅰ	法律に基づく報告事象等の重要な事象
区分Ⅱ	運転保守管理上重要な事象
区分Ⅲ	運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象
その他	上記以外の不適合事象

<公表関係>

◎不適合事象関係

【区分Ⅲ】

- ・ 9月21日 7号機タービン建屋でのけが人の発生について

9月20日午後4時頃、定期検査中の7号機タービン建屋2階オペレーティングフロアにおいて、協力企業の作業員が、点検用マンホールの蓋を閉めようとした際に、左手の中指と薬指をはさみ負傷。診察結果は、中指と薬指に切創、中指には骨折が確認されました。

◎定期検査関係

- ・ 9月15日 柏崎刈羽原子力発電所3号機の営業運転再開について

平成18年7月27日から調整運転を続けていましたが、9月15日午後5時、経済産業省立会いの総合負荷性能検査を終了し、営業運転を再開しました。

◎その他発電所に係る情報

- ・ 9月13日 東通原子力発電所の重要電源開発地点指定について

東通原子力発電所1、2号機（着工準備中、改良型沸騰水型、定格出力各138.5万kW）について、経済産業大臣から重要電源開発地点の指定をいただきました。

このたびの指定は、「重要電源開発地点の指定に関する規程」（平成17年2月18日経済産業省告示第三十一号）に基づくものです。

重要電源開発地点は、推進することが特に重要な電源開発に係る地点について、電気事業者等の申請に基づき、地元合意形成や関係省庁における許認可の円滑化などを図るために、経済産業大臣が指定を行うもので、今回の指定に先立ち、当社は本年3月30日に申請を行ってまいりました。（3月30日お知らせ済み）

今後は、原子炉設置許可に向けた申請手続きなどを予定しております。

- ・ 9月15日 使用済燃料の輸送終了について

〔 プレス文添付 〕

- ・ 9月29日 東通原子力発電所1号機の原子炉設置許可申請について

当社は、東通原子力発電所1号機（着工準備中、改良型沸騰水型、定格出力138.5万kW）の原子炉設置許可申請を経済産業大臣に行いました。

このたびの申請は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）」第23条に基づくものであり、これをもとに今後、国の安全審査を受けることとなります。

<その他>

- ・ 10月10日 新潟県警・第九管区海上保安本部・当社合同によるテロ対策訓練の実施について

〔 別紙参照 〕

以上