

委員質問・意見等

8月4日受付分

➤ 東京電力に対する質問

今夏、電気予報をしない理由は何か。設備が過剰のためか。

➤ 保安院に対する質問

地震直後、5号機のハンガーの指示値異常を示す多数の写真を撮影したが、他号機の調査はどうしたのか。5号機のみの特異の現象だったのか。

➤ 東京電力に対する質問

(上記保安院に対する質問に関連し) 先日の県設備小委で、60/250で異常があった。通常点検では抜取検査でほぼ同傾向だとの回答があった。

通常点検(地震前の2回)と地震後の点検結果を号機毎に一覧表で示してほしい。下表のように。

ハンガーの指示異常に関する記録表

号機	地震前の点検(年月)	地震前の点検(年月)	地震後の点検	全ハンガー数
1				
2				
3				
4				
5			60/250	250 ?
6				
7				