

## 前回定例会以降の動き

柏崎市危機管理部 防災・原子力課

### 1 安全協定に基づく状況確認【5月9日、6月3日】

(1) 5月9日、新潟県、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。

〔主な確認内容〕

- ・5号機緊急時対策所とSA設備をつなぐ電源ケーブルの一部が火災防護区画を外れて敷設されていた2件の不適合事象について説明を受け、ケーブル敷設箇所と応急対策の実施状況を現地で確認しました。

(2) 6月3日、新潟県、刈羽村とともに、発電所の年間状況確認を実施しました。

〔主な確認内容〕

- ・2023年度運転保守状況等報告書の提出を受け、内容を確認しました。
- ・燃料装荷後の健全性確認について説明を受けるとともに、現場確認を行いました。
- ・核物質防護対策の実施状況について説明を受け、現状を確認しました。

### 2 市町村による原子力安全対策に関する研究会 実務担当者会議【5月10日】

県内市町村の原子力防災担当職員が一堂に会し、以下のテーマについて各担当者から説明を受け、質疑と意見交換を行いました。

- ・原子力発電所連絡会（東京電力ホールディングス株式会社）
- ・柏崎刈羽原子力発電所に関する原子力規制の現状について（原子力規制庁）
- ・柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の確認について（新潟県）

### 3 第17回柏崎刈羽地域原子力防災協議会作業部会【5月14日】

令和6年能登半島地震に係る志賀地域における被災状況調査結果報告等、原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チームについて議論が行われました。

### 4 新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会（令和6年度第2回）

【6月4日】

令和6年度第2回技術委員会に出席し、柏崎刈羽原子力発電所の安全対策について、これまでの東京電力の説明に疑問が残る事項等について原子力規制庁から説明が行われ、質疑の後、新潟県からとりまとめ方針案について説明がありました。また、東京電力から火災防護区画外へのケーブルの敷設について説明があり、質疑が行われました。

以上