

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 安全協定に基づく状況確認【5月9日、6月3日】

新潟県・柏崎市とともに以下について状況確認を実施しました。

(5月9日：月例状況確認 主な確認内容)

- ・5号機 SAケーブルの一部火災防護区画を外れての敷設について
5号機緊急事態削除とSA設備（重大事故等対処設備）をつなぐ電源ケーブルの一部が火災防護区画を外れて敷設されていた事象について原因や対応状況等の説明を受けるとともに、現地を確認しました。

(6月3日：年間状況確認 主な確認内容)

- ・2023年度運転保守状況等報告
故障、トラブル等の内容を確認しました。
- ・核防護対策の実施状況について
複数の生体認証等について説明を受け、現状を確認しました。
- ・7号機燃料装荷後に実施する健全性確認について
確認内容等について説明を受け、現場を確認しました。

2 市町村による原子力安全に関する研究会 実務担当者会議【5月10日】

以下に関する説明を受け、質疑を行いました。

- ・原子力発電所連絡会（東京電力ホールディングス株式会社）
- ・柏崎刈羽原子力発電所に関する原子力規制の現状について（原子力規制庁）
- ・柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の確認について（新潟県）

3 第17回柏崎刈羽地域原子力防災協議会作業部会【5月14日】

以下に関する報告を受け、議論を行いました。

- ・令和6年能登半島地震に係る志賀地域における被災状況調査結果
- ・原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チームについて

4 新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(令和6年度第2回)【6月4日】

以下に関する議論を傍聴しました。

- ・柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の確認について
- ・火災防護区画外へのケーブルの敷設について

以上