

前回定例会以降の動き

柏崎市危機管理部 防災・原子力課

1 安全協定に基づく状況確認【12月8日】

新潟県、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。

[主な確認内容]

- ・ 5号機原子炉建屋内の緊急時対策所に設置している衛星電話設備5台（常設）のうち、1台が使用不能となり運転上の制限を逸脱した事象について、原因の調査状況や通信連絡設備の全体構成等の説明を受けるとともに、現場確認を行いました。
- ・ 女川2号機の原子炉起動工程において発生した、移動式炉心内計装系（TIP）が動作不能になった事象を踏まえ、柏崎刈羽原発の同設備及び原子炉核計装系の概要について説明を受けるとともに、現場確認を行いました。

2 新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会（令和6年度第5回）

【12月26日】

令和6年度第5回技術委員会に出席し、前回に引き続き、柏崎刈羽原発6号機の設計及び工事計画について、東京電力ホールディングス株式会社から説明を受け、質疑がありました。また、これまで行われてきた柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の確認の報告書案について議論が行われ、軽微な修正等に関しては座長一任となり、報告書が概ね取りまとめられました。

以上