

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 安全協定に基づく状況確認【12月8日】

新潟県・柏崎市とともに以下について状況確認を実施しました。

(主な確認内容)

- ・衛星電話の一部使用不能事象について

5号機原子炉建屋内の緊急時対策所に設置している衛星電話設備5台(常設)のうち、1台が使用不能となり運転上の制限を逸脱した事象について、原因の調査状況や通信連絡設備の全体構成等の説明を受けるとともに、現場確認を行いました。

- ・原子炉核計装系の概要について

女川2号機の原子炉起動工程において発生した、移動式炉心内計装系(TIP)が動作不能になった事象を踏まえ、柏崎刈羽原発の同設備及び原子炉核計装系の概要について説明を受けるとともに、現場確認を行いました。

2 新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会【12月26日】

以下に関する議論を傍聴しました。

- ・柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の確認について

柏崎刈羽原子力発電所6号機 設計及び工事計画認可について
報告書とりまとめについて

以上