

前回（1月8日）以降の原子力規制庁の動き

令和7年2月5日
柏崎刈羽原子力規制事務所

原子力規制委員会（凡例：議題番号→①、原子力施設等におけるトピックス→㊦）

1/8 第52回原子力規制委員会

① 原子力発電所の新規制基準適合性審査等の状況

1/22 第55回原子力規制委員会

㊦ 柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限からの逸脱・復帰について（1月14日発表）

1/29 第57回原子力規制委員会

㊦ 柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限からの逸脱・復帰について（1月27日発表）

2/5 第60回原子力規制委員会

㊦ 柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限からの逸脱・復帰について（1月31日発表）

審査実績

【6号機 保安規定認可に関するもの】

なし

【7号機 特定重大事故等対処施設に関するもの】

審査会合：なし

ヒアリング：1/16

資料提出：なし

規制法令及び通達に係る文書

1/9 東京電力ホールディングス（株）に柏崎刈羽原子力発電所核物質防護規定の変更を認可

1/14 東京電力ホールディングス（株）から柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理

1/27 東京電力ホールディングス（株）から柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理

1/30 東京電力ホールディングス（株）から柏崎刈羽原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請書の補正書を受理

1/31 東京電力ホールディングス（株）から柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理

1/31 東京電力ホールディングス（株）から柏崎刈羽原子力発電所核物質防護規定の変更認可申請を受理

1/31 2025年度発電用原子炉の運転計画

被規制者との面談

1/8 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所及び柏崎刈羽原子力発電所の原子力事業者防災業務計画の修正の検討について

1/8 東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護措置に係る説明について

1/9 柏崎刈羽原子力発電所保安規定変更認可申請に係る面談

1/17 柏崎刈羽原子力発電所7号機衛星電話設備（常設）不具合に伴うLC0（運転上の制限）逸脱の対応状況について

- 1/28 柏崎刈羽原子力発電所7号機衛星電話設備（常設）不具合に伴うLC0（運転上の制限）逸脱の対応について
- 1/30 柏崎刈羽原子力発電所保安規定に係る面談
- 1/30 東京電力ホールディングス（株）柏崎刈羽原子力発電所7号機に係る使用前事業者検査等に関する面談
- 1/31 東京電力ホールディングス株式会社の柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉における地震等に関する面談
- 2/3 報告書案の公表 令和6年度第3四半期原子力規制検査報告書（案）

その他

- 1/26 モニタリングポストの一時的な測定データ表示不良について
- 2/5 第8回原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム

放射線モニタリング情報

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果、各都道府県のモニタリングポストの空間線量率等の放射線モニタリング情報を以下のポータルサイトで発表
<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/updates>

以 上

原子力施設等におけるトピックス

令和 7 年 2 月 5 日
原子力規制庁

○対象期間：令和 7 年 1 月 28 日～2 月 2 日

1. 原子炉等規制法第62条の3又は放射性同位元素等規制法第31条の2に基づく報告事案(発生に係る報告に限る)

発表日	事業者名	事業所名	件名	備考
			該当なし	

2. 保安規定に定める運転上の制限(LCO)から逸脱した事案

発表日	事業者名	事業所名	件名	備考
1 月 31 日	東京電力ホールディングス株式会社	柏崎刈羽原子力発電所	柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限からの逸脱・復帰について	LCO逸脱(1月31日20:04) LCO復帰(2月1日17:58)

3. 海外の原子力施設における海外トピックス

・該当なし

4. その他

・日本原燃株式会社 再処理事業所 前処理建屋(管理区域内)における塔槽類廃ガス処理設備 排風機Bの故障について(1月28日発表)

(別紙1)東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 7 号機における運転上の制限からの逸脱・復帰について(当庁 HP 及び事業者公表資料)

(別紙2)日本原燃株式会社 再処理事業所 前処理建屋(管理区域内)における塔槽類廃ガス処理設備 排風機 B の故障について(事業者公表資料及び事業者申請書加筆資料)

TOP → 検索結果一覧 → 東京電力ホールディングス(株)から柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理

報告書

東京電力ホールディングス(株)から柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理

ID: NRA100008047

ID: NRA100008047-001 掲載日2025-02-03

概要 更新

原子力規制委員会は、令和7年1月31日に東京電力ホールディングス株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、柏崎刈羽原子力発電所7号機の運転上の制限からの逸脱について報告を受けました。

本事象は、7号機の中央制御室に設置している衛星電話設備（常設）1台が使用できなくなったことによるものです。

(注) 運転上の制限

保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器（ポンプ等）の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

受理日 2025年01月31日

ID: NRA100008047-003 掲載日2025-02-03

関係資料 更新

7号機設備故障に伴う衛星電話の一部使用不能による運転上の制限の逸脱について

ID: NRA100008047-004 掲載日2025-02-03

お問い合わせ先 更新