

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 安全協定に基づく状況確認【3月6日、4月8日】

(1) 3月6日、新潟県・柏崎市とともに以下について状況確認を実施しました。

(主な確認内容)

- ・立入制限区域見直し（セットバック）の目的について説明を受けるとともに、工事の実施状況の説明を受け、現地確認を行いました。
- ・衛星電話の一部使用不能事象（LC0 逸脱事象）について、不具合原因の調査状況と対策に関する説明を受けるとともに、現地確認を行いました。

(2) 4月8日、新潟県・柏崎市とともに以下について状況確認を実施しました。

(主な確認内容)

- ・6号機非常用ディーゼル発電機制御盤からの発煙（3月10日発生）について、事象概要と原因調査状況に関する説明を受けました。
- ・南66kV開閉所建屋電源室における火災（4月1日発生）について、原因の調査状況の説明を受けるとともに、現地確認を行いました。

2 第19回柏崎刈羽地域原子力防災協議会作業部会 出席【3月7日】

以下に関する説明を受けました。

- ・柏崎刈羽地域の緊急時対応（案）の進捗状況について

3 第82回新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議【3月26日】

以下に関する報告を受け、審議を行いました。

- ・柏崎刈羽原子力発電所の最近の状況について（報告）
- ・令和7年度柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調査年度計画について（議事）
- ・令和7年度柏崎刈羽原子力発電所温排水等漁業調査年度計画について（議事）